

**一、概述：**

黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司拟对 10T 纯化水机组 RO 膜更换维修公开招标，欢迎符合招标条件的投标方前来投标，具体事宜安排如下：

**二、技术部分：**

**1、更换维修要求：**

序号	需求	期望/必须	是否符合
URS01	更换 RO 膜，拆旧安新 21 只；	必须	口是/口否
URS02	RO 膜品牌：美国杜邦（陶氏）原装进口；	必须	口是/口否
URS03	规格型号：BW30-PRO-400；	必须	口是/口否
URS04	提供美国杜邦（陶氏）产品质量证明书；	必须	口是/口否
URS05	更换 RO 膜壳头密封组件 14 套；	必须	口是/口否
URS06	原水罐进水液面自动控制 1 套，实现自动进水无人值守状态	必须	口是/口否
URS07	更换原水罐、淡水罐液位管；	必须	口是/口否
URS08	系统调试，产水能力达到设计产能 10T，电导率小于等于 3；	必须	口是/口否
URS09	工期 3 个日历日，完成交钥匙工程。	必须	口是/口否

**2、其他要求**

序号	需求	期望/必须	是否符合
URS10	更换维修方应在中华人民共和国境内合法注册；	必须	口是/口否

URS11	更换维修方在施工过程必须做好施工人员安全防护；	必须	口是/口否
URS12	更换维修方提供医药行业业绩合同 2 份；	必须	口是/口否
URS13	更换维修方提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；	必须	口是/口否
URS14	更换维修方保证，不少于两年维修保证期；	必须	口是/口否
URS15	报价方式：综合单价法（含材料、人工、运输、税金的所有费用）；	必须	口是/口否
URS16	合同签订即开始更换维修施工，发货前付合同总额 70%发货款，材料到达指定地点安装，完成工程量 100%后，使用方验收合格后，开全款增值税发票入账，付合同总额 30%款，质保期自验收合格之日二年。	必须	口是/口否

应商对 URS 中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。

**表 1 URS 偏离汇总表**

序号	URS 编号	偏离项	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

8			
---	--	--	--

**四、结款方式：**

结算方式：电汇

**五、更换维修方资质要求：**

- 1、更换维修方应具有法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件（彩印件加盖红章）；
- 2、更换维修方需提供售后服务相关事宜文件；
- 3、更换维修方具有纯化水处理机组制造或安装资质,注册资金 100 万元以上；
- 4、更换维修方一般情况表；
- 5、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标；
- 6、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；
- 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标；
- 8、更换维修方应具有合法注册证明、足够履约注册资本、具有良好的质量保证体系，三年内无不良记录；
- 9、更换维修方提供医药行业业绩合同 2 份，注明使用单位设备部门或使用部门联系人、联系方式；
- 10、法人授权委托书（加盖红章）；
- 11、法人营业执照（彩印件加盖红章）；
- 12、报价单，一口价（报价单加盖红章）报价单格式附件。

**六、日程安排：**

- 1、投标标书，一正一副共二本，含技术和商务部分
- 2、时间、地址：请于 2024 年 4 月 10 日 12:00 前邮寄或送至黑龙江省哈尔滨市平房区渤海路 39 号，乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 翟芯宇（收） 13199638798，未收到或未在规定时间内收到标书，视为放弃投标。

3、快递脱皮后，标书应有独立包装，包装外表面明显位置设置标识，标注设备厂家名称，项目标书、联系人、电话等信息，开标时统一开启。

4、开标时间：2024年4月10日13:00

#### 七、联系方式：

投标联系人：翟芯宇

联系电话：13199638798

技术答疑人：周宝双

联系电话：13936675940

## 报 价 单

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	总货期	备注
1	RO 膜	BW30-PRO-4 00	支	21				拆旧安新
2	密封组件	膜壳头	套	14				
3	液面控制	原水罐进水 口	套	1				
4	原水罐液位 管	更换	根	1				
5	淡水罐液位 管	更换	根	1				
6	系统调试		次	1				达到设计产 能 10T，电导 率小于等于 2
	合计							
	(金额)	大写：						

报价单位：

报价人：

联系方式：

年 月 日

